

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0111/2016/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor vecnej regulácie, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **5195-2016-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2005T 0008 - 6. zmena zo dňa 30.01.2014 a vydáva

povolenie č. 2005T 0008 - 7. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **Mondi SCP, a.s.**
IČO: **31 637 051** sídlo: **Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 591,9 MW;
z toho plynné palivo 95,2 MW, obnoviteľné zdroje 496,7 MW
rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 408,5 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Marián Labaj

Doba začatia výkonu podnikania: 01.05.2005

Doba platnosti povolenia: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2005T 0008 - 6. zmena vydané dňa 30.01.2014 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 10.10.2016 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny zodpovedného zástupcu a zmeny v sústave tepelných zariadení v povolení č. 2005T 0008 - 6. zmena zo dňa 30.01.2014. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor vecnej regulácie, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 04. novembra 2016

JUDr. Miriama Čurlíková
riaditeľka odboru

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2005T 0008 - 7. zmena

Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	CZT - Spalinový kotol č. 1 (SK1), Tatranská cesta 3, Ružomberok	ZP	47,6	123 551
2	CZT - Spalinový kotol č. 2 (SK2), Tatranská cesta 3, Ružomberok	ZP	47,6	75 517
3	CZT - Kotol na biomasu (KB), Tatranská cesta 3, Ružomberok	OEZ	98,7	623 438
4	CZT - Regeneračný kotol č. 2 (RK2), Tatranská cesta 3, Ružomberok	OEZ	105,0	879 786
5	CZT - Regeneračný kotol č. 3 (RK3), Tatranská cesta 3, Ružomberok	OEZ	293,0	1 651 196

Inštalovaný výkon spolu: 591,9 MW

Ročná výroba spolu: 3 353 488 MWh

Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	PR - DN 350, Tatranská cesta 3, Ružomberok	P	0,58	0,354	
2	PR - DN 350, Tatranská cesta 3, Ružomberok	P	0,58	0,354	
3	PR - DN 400, Tatranská cesta 3, Ružomberok	P	0,58	0,030	

Ročná dodávka tepla spolu: 26 828 MWh

Počet odberných miest: 4

Celková dĺžka rozvodov: 0,738 km