



## Energetická účinnosť rozvodu tepla

Prehľad vypracovaný v zmysle Prílohy č. 10 Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 88/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje rozsah hodnotenia, spôsob výpočtu a hodnoty energetickej účinnosti zdrojov a rozvodov energie v platnom znení

Obchodné meno prevádzkovateľa rozvodu tepla: **Mondi SCP, a.s.**  
Sídlo prevádzkovateľa MDS: Tatranská cesta 3, Ružomberok 034 17  
IČO: 31 637 051

Energetická účinnosť rozvodu tepla sa hodnotí na základe ročných bilančných údajov:

Kalendárny rok	Označenie rozvodu tepla	Teplonosná látka	$Q_{vst}$ - množstvo tepla dodaného do rozvodu tepla [MWh]	$Q_{vyst}$ - množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla [MWh]	$\eta_{rt}$ - energetická účinnosť rozvodu tepla [%]	Komentár (relevantné prevádzkové okolnosti s vplyvom na energetickú účinnosť)
2013	-	Para	2 435 082	2 351 066	96,5	-
2014	-	Para	2 648 603	2 558 556	96,6	-
2015	-	Para	2 811 002	2 736 257	97,3	-
2016	-	Para	2 692 888	2 635 045	97,9	-

Spôsob výpočtu (vzorec):  $\eta_{rt} = (Q_{vyst} / Q_{vst}) \times 100$

Posledná aktualizácia: 23.08. 2017